



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000084-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	07.03.2003
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	21.08.2017
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	GÜL PRES DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	BAKIR PİRİNÇ SAN SİT. SARDUNYA CAD. NO:7 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	GÜL PRES DÖKÜM SAN. A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BAKSAV SANAYİ SİTESİ SARDUNYA CAD NO 7 B.DÜZÜ-B.ÇEKMECE İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.10.02/TSE-11902
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	GPD
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 331 / Vanalar-Bina Gaz Tesisatı İçin-Elle Kumandalı-Küresel ve Dipten Yataklı Konik Tapalı Vanalar / 23.03.1999
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	



*BİNA GAZ TESİSATI İÇİN- ELLE KUMANDALI-KÜRESEL VE DİPTEN YATAKLI KONİK TAPALI VANALAR"
-BASINÇ SINIFI (MÇB) MOP5 BAR, SICAKLIK SINIFI -20oC İLA 60oC, ANMA BOYUTLARI DN 15, DN 20, DN 25,
DN 32, DN 40, DN 50 OLAN, BAKIR ALAŞIMI MALZEMEDEN, TAM GEÇİŞLİ, DÜZ, KÜRESEL VANALAR
- BASINÇ SINIFI (MÇB) MOP 5 BAR ,SICAKLIK ARALIĞI -20 °C İLE +60°C , ANMA BOYUTLARI DN 15,DN 20 ,DN
25 OLAN BAKIR ALAŞIMI MALZEMEDEN ,TAM GEÇİŞLİ KÖŞELİ TİP KÜRESEL VANALAR (13.04.2005 K.G.)



16 ..02/2017

ZERRİN ÖZATAY

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=ijn9nyuj> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.