



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000084-TSE-01/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	06.03.2003
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	15.08.2019
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	GÜL PRES DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	BAKIR PİRİNÇ SAN SİT. SARDUNYA CAD. NO:7 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	GÜL PRES DÖKÜM SAN. A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BAKSAV SANAYİ SİTESİ SARDUNYA CAD NO 7 B.DÜZÜ-B.ÇEKMECE İSTANBUL / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.10.02/TSE-11902
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	GPD
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 331 / Vanalar-Bina Gaz Tesisatı İçin-Elle Kumandalı-Küresel ve Dipten Yataklı Konik Tapalı Vanalar / 23.03.1999
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	



\*BINA GAZ TESİSATI İÇİN- ELLE KUMANDALI-KÜRESEL VE DİPTEN YATAKLI KONİK TAPALI VANALAR"  
-BASINÇ SINIFI (MÇB) MOP5 BAR, SICAKLIK SINIFI -20oC İLA 60oC, ANMA BOYUTLARI DN 15, DN 20, DN 25,  
DN 32, DN 40, DN 50 OLAN, BAKIR ALAŞIMI MALZEMEDEN, TAM GEÇİŞLİ, DÜZ, KÜRESEL VANALAR  
- BASINÇ SINIFI (MÇB) MOP 5 BAR, SICAKLIK ARALIĞI -20 °C İLE +60°C , ANMA BOYUTLARI DN 15, DN 20 ,DN  
25 OLAN BAKIR ALAŞIMI MALZEMEDEN ,TAM GEÇİŞLİ KÖŞELİ TİP KÜRESEL VANALAR (13.04.2005 K.G.)

*e-imzalı/e-signed*

27.08.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazınıtı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Tel: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

