



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000084-TSE-11/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	02.08.2012
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	28.01.2020
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	GÜL PRES DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	BAKIR PİRİNÇ SAN SİT. SARDUNYA CAD. NO:7 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	GÜL PRES DÖKÜM SAN. A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BAKSAV SANAYİ SİTESİ SARDUNYA CAD NO 7 B.DÜZÜ-B.ÇEKMECE İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000084-TSE-11/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	GPD
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13547 / Endüstriyel vanalar – Bakır alaşımli küresel vanalar / 04.01.2016
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

• ENDÜSTRİYEL VANALAR- BAKIR ALAŞIMLI KÜRESEL VANALAR

- İÇ VİDALI, TAM GEÇİŞLİ, B SERİSİ KÜRESEL VANA,BAĞLANTI TİPİ 'G', GÖVDE MALZEMESİ CW617N, ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (10 °C İLA 100°C), ANMA BASINCI: PN 25, ANMA BOYUTU: DN 15(DAHİL)'DEN DN 50(DAHİL)'E KADAR
- İÇ VİDALI, TAM GEÇİŞLİ, B SERİSİ KÜRESEL VANA,BAĞLANTI TİPİ 'G', GÖVDE MALZEMESİ CW617N, ÇALIŞMA SICAKLIĞI: (10 °C İLA 100°C), ANMA BASINCI: PN 10, ANMA BOYUTU: DN 65(DAHİL)'DEN DN 100(DAHİL)'E KADAR

e-imzalı/e-signed

28.01.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

